



SUBSHORE.NO AS  
Postboks 290  
NO 5402 STORD

*Unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, jf. fvl. § 13*

## Tillatelse til arbeid med asbest og asbestholdige produkter

Vi viser til søknad av 06.09.2019 om tillatelse til arbeid med asbest og asbestholdige produkter, vedlagt rutiner, legeattester og kursbevis. Videre viser vi til korrespondanse fra virksomheten i perioden 7.10.2019 til 16.10.2019, samt telefonsamtale med Deres Atle Wigum 15.10.2019.

Vi minner for ordens skyld om kravet i Forskrift om utførelse av arbeid §4-7 c om at opprettet undertrykk **skal dokumenteres** ved innendørs håndtering av asbest eller asbestholdig materiale. Slik vi leser virksomhetens rutiner kommer dette ikke klart frem.

Ut fra opplysningene i søknaden gis virksomhet med organisasjonsnummer 912 211 843 tillatelse til å arbeide med riving/fjerning av asbest, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 4-3.

1. Tillatelsen gjelder utvendig og innvendig sanering.
2. Kun personer som har dokumentert opplæring i den type arbeid som skal utføres, kan utføre arbeidet. På forespørsel fra Arbeidstilsynet skal det kunne dokumenteres at arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring og helseundersøkelse, jf. forskrift om utførelse av arbeid §§ 4-5 og 4-13. Arbeidet må utføres i tråd med arbeidsinstruks og med nødvendig verneutstyr jf. forskrift om utførelse av arbeid §§4-6 og 4-15
3. Senest en uke før arbeid starter skal det sendes melding til Arbeidstilsynet på eget skjema, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 4-4. Skjemaet er tilgjengelig på internett <https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/>
4. Tillatelsen kan ikke overdras til andre virksomheter. Hvis virksomheten opphører, vil tillatelsen ikke lenger være gyldig.

**Tillatelsen gjelder til: 31.10.2022.**

Eventuell ny søknad om tillatelse etter forskrift om utførelse av arbeid § 4-3 må sendes i god tid før utløpet av denne tillatelsen. Søknad sendes på eget skjema og fylles ut med nødvendige underskrifter.



Ved fornyelse av tillatelsen må det dokumenteres at samtlige som skal arbeide med asbest har mottatt fornyet opplæring i løpet av de siste 3 år, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 4-5, femte ledd. Arbeidstilsynet kan trekke tillatelsen tilbake dersom virksomheten ikke lenger oppfyller vilkårene eller på annen måte handler i strid med forskriften.

## Dere kan klage

Dere kan klage på dette vedtaket jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette brevet. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter, se [www.arbeidstilsynet.no/klage](http://www.arbeidstilsynet.no/klage).

## Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til representanten for de ansatte.

Se [arbeidsmiljøloven](#) §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Du kan svare på dette brevet og/eller sende inn dokumentasjon til oss digitalt via [eDialog](#). Les mer på [www.arbeidstilsynet.no/post](http://www.arbeidstilsynet.no/post).

Vi ber om at det henvises til vår referanse 2019/47708 ved senere kontakt/korrespondanse i denne saken.

Med hilsen  
Arbeidstilsynet Vestlandet

Johs B. Lægland  
tilsynsleder  
(sign.)

Thor Egil Mølstre  
senioringeniør  
(sign.)

*Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.*